

چک لیست راهنمای طراحی و اجرای نما

- 1- آیا طراحی جبهه‌های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟  
 بله  
 خیر
- 2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده است؟  
 بله  
 خیر
- 3- ورودی ساختمان در طراحی مورد تاکید قرار گرفته است؟  
 بله  
 خیر
- 4- فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده است؟  
 بله  
 خیر
- 5- درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟  
 بله  
 خیر
- 6- آیا به عدم استفاده از نمای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان‌های مسکونی توجه گردیده است؟  
 بله  
 خیر
- 7- اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده است؟  
 بله  
 خیر
- 8- مکانیابی الحاقات (مانند کانال‌ها و لوله‌های تاسیساتی - کولر و نظایر آن) در بخش‌های غیر قابل رویت ساختمان طراحی گردیده است؟  
 بله  
 خیر
- 9- طراحی آبچکان بام و کف پنجره‌ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی سطح نما جلوگیری نماید؟  
 بله  
 خیر

10- طراحی کانال‌های تخلیه آب باران و ناودان در داخل ساختمان پیش بینی شده است؟

بله

خیر

11- طراحی محل نصب هر گونه تابلو و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان‌های غیر مسکونی منطبق بر موارد مبحث بیستم ملی ساختمان می‌باشد؟

بله

خیر

12- آیا هر طراحی ورودی‌های ساختمان (اعم از پیاده و سواره) تراز کف خیابان رعایت گردیده؟

بله

خیر

13- دسترسی سواره و پیاده به ساختمان (بالابر معلول پله و رامپ) در محدوده ملک طراحی گردیده؟

بله

خیر

14- آیا فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین رفع در ساختمان‌های غیر مسکونی بیش از 4 طبقه دارای نمای شیشه ای رعایت گردیده است؟

بله

خیر

15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض 9.0 متر و مساحت بیش از 50.1 مترمربع می‌باشند رعایت شده است؟

بله

خیر